Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Архангельской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России)
г. Архангельск, пр. Сов. Космонавтов, д. 51, тел (8182) 28-80-70, E-mail:gpnao@pochta.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности Виноградовского и Шенкурского районов
(наименование органа государственного пожарного надзора)
г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 24, тел. 4-01-27, E-Mail-ogpn26arh@yandex.ru

Предписание № 7/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и предотвращению угрозы возникновения пожара
ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат»

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Виноградовского и Шенкурского районов Архангельской области по пожарному надзору Дерябина Сергея Александровича
(наименование органа ГПН)
№ 7 от 14 марта 2016 года ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10час. 07 мин. 30.03.2016 года по 16 час. 30 мин. 05.04.2016 года проведена плановая выездная проверка государственный инспектор Виноградовского и Шенкурского районов Архангельской области по пожарному надзору Клеошкиным Андреем Анатольевичем; государственным инспектором Виноградовского и Шенкурского районов Архангельской области по пожарному надзору Бессоновым Николаем Николаевичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку
здания спального корпуса правообладателем, которого является юридическое лицо Государственное бюджетное стационарное учреждение Архангельской области «Виноградовский психоневрологический интернат» (далее ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат») по адресу: п. Березник, ул. Уборевича, д. 11, Виноградовского района, Архангельской области.
При проведении проверки присутствовал: Директор ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат» Бакланова Ирина Юрьевна.
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
В здании по адресу: п. Березник, ул. Уборевича, д. 11, Виноградовского района, Архангельской области				
1.	- У дверей отделяющих лестничную клетку от общих коридоров отсутствуют приспособления для самозакрывания. - У дверей отделяющих лестничную клетку от общих коридоров установить приспособления для самоза-	п. 6.18 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	15.08.2016г.	

	крывания.			

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Виноградовского и Шенкурского районов
Архангельской области
по пожарному надзору
Клеошкин Андрей Анатольевич

_____ (подпись)

«05» апреля 2016г.

Государственный инспектор
Виноградовского и Шенкурского районов
Архангельской области
по пожарному надзору
Бессонов Николай Николаевич

_____ (подпись)

«05» апреля 2016г.

Предписание для исполнения получила: Директор ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат» Бакланова Ирина Юрьевна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«5» апреля 20___ г. _____
(подпись)